

Bollo Hytteforening  
Thomassletta 11  
9513 ALTA

Dato: 30.08.2007  
Lab.nr: 07/ 470  
Arkiv: 991272/F

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 27.08.07 Analyseperiode: 27.08.07 - 30.08.07 Uttaksprosedyre: Enkel stikkprøve Prøvetaker: Kunden selv

07/ 470-1 **Drikkevann, nett**

Tatt ut 26.08.2007

Vannkilde ved Langvann Merket: K

Parameter	Metode	Resultat	NORMER/KRAV
Heterotroft kimtall 22 grader	ISO6222	<b>66</b> /ml	100 #
Koliforme bakt.(MF,37gr.,vann)	ISO9308	<b>0</b> /100 ml	0 #
E.coli, MF	ISO9308	<b>0</b> /100 ml	0 #
Intestinale enterokokker	NS7899-2	<b>0</b> /100ml	0 #
Sporer, Sulfitred.clostridier	ISO6461	<b>0</b> /100ml	0 #
* pH, surhetsgrad	NS4720	<b>6.8</b>	6.5-9.5 #
* Fargetall	NS4787	<b>0</b> mgPt/l	20 #
* Ledningsevne	NS4721	<b>12.9</b> mS/m	250 #
* Turbiditet	NS4723	<b>0.3</b> FTU	4.0 #
* Ammonium		<b>0.02</b> mg/l	0.50 #

07/ 470-2 **Drikkevann, nett**

Tatt ut 26.08.2007

Hestvann Merket: H

Parameter	Metode	Resultat	NORMER/KRAV
Heterotroft kimtall 22 grader	ISO6222	<b>348</b> /ml	100 #
Koliforme bakt.(MF,37gr.,vann)	ISO9308	<b>0</b> /100 ml	0 #
E.coli, MF	ISO9308	<b>0</b> /100 ml	0 #

\*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

#) Ref. Forskrift om vannforsyning og drikkevann. 01.01.2002

Side 1 av 2

Adresse  
Bjørn Wirkolas vei 10  
9510 ALTA

Postadresse  
Postboks 1499  
9506 ALTA

E-mailadresse  
altalabben@alta.kommune.no

Telefon  
78 45 58 70

Faks  
78 45 58 92